



PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

## LEGENDA

	ÁGUA PRESSURIZADA 2–A
	PÓ QUÍMICO SECO 20–B-C
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO				
S 1		SALIDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SALIDA DE EMERGENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA SER PAVOS EM DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 1,50 H
A		SALIDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SALIDA DE EMERGENCIA, ESPECIFICAMENTE PARA SER PAVOS EM DIMENSÕES MÍNIMAS: L= 1,50 H
S 7		SALIDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SALIDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
S 1 2		SALIDA DE EMERGENCIA	SÍMBOLO: RETÂNGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SALIDA DE EMERGENCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
A 5		CIUDADO RISCO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERCEM RISCO DE CHOQUE

COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				
E 5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E 1 7		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES OU EXTINTORES)	SÍMBOLO: QUADRADO (1,00 x 1,00) FUNDO: VERMELHA (0,70 x 0,70M) BORDA: AMARELA (LARGURA= 0,15 M)	USADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME, PARA EVITAR SUA OBSTRUÇÃO

### OBSERVAÇÕES:

- ITENS COM INDICAÇÃO NUMÉRICA REFIETEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- ATENTAR PARA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
- NA DÚVIDA SEMPRE CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO
- A EDIFICAÇÃO NÃO PARA USO DE GLP
- BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM 3LUX, AUTONOMIA DE 2H DE FUNCIONAMENTO
- A SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ATENDE A NPT 020
- AS ESCADAS E RAMPAIS TEM CORRIMÃOS METÁLICOS, VERIFICAR NO PROJETO ARQUITETÔNICO

# MEDIANEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

CONSTRUÇÃO CONSELHO TUTELAR

ÁREA INSTITUCIONAL- BAIRRO NAZARÉ

IGOR EDUARDO GRANDE

CREA-PR 101329D

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROJETO INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO

ESCALA:	DATA:	DESENHO:	PROJETO:
INDICADA	01/2022	IG	01/01