



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

ESTADO DO PARANÁ

Declaração de Enquadramento nas Normas de Procedimento Técnico – Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

Programa: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Nº do Contrato: 1080553-53 / 2021

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Declaro sob as penas da lei que a edificação a ser executada enquadra-se na seguinte situação considerando as Normas de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná (NPT 001 – Parte 1, NPT 001 – Parte 2, NPT 001 – Parte 5 e CSCIP):

() Dispensado de apresentação de PSCIP ou PSS, por se tratar de:

() Edificação nova com área inferior a 200 m²;

() Edificação antiga ou existente de risco leve com área inferior a 1.500 m², com menos de 4 pavimentos;

() Edificação antiga ou existente de risco moderado ou elevado com área inferior a 1.000 m², com menos de 4 pavimentos;


(X) Dispensado de apresentação de PSCIP, por se tratar de edificação nova, com área inferior a 750 m² e altura inferior a 9 metros, de risco leve, não integrando os grupos de ocupação F, H, L, M, I-2, I-3, J-3 e J-4. Este Município se compromete a apresentar os documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros quando da inspeção para obtenção de CVE ou LVE.

() Obrigatória a apresentação de PSCIP ou PSS ao Corpo de Bombeiros. Neste caso o Município compromete-se a Apresentar o Projeto de Prevenção Contra Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros até a retirada da condição suspensiva.

Medianeira, 22 de junho de 2022



Antonio França Benjamim
Prefeito(a) Municipal



Marcus Vinicius Vargas
CREA-PR 139.201/D