



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Logradouro público: Rua Mato Grosso esq. Rua Espírito Santo **Nº** **Complemento:** Lote 1B - Quadra 190
Bairro: Nazaré **Município:** Medianeira **UF:** Paraná
Proprietário/ responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Medianeira
CNPJ/ CPF: 81.707.010/0001-63 **Fone:**
Responsável técnico: Fernanda Marine Baú
Nº do registro: CAU 97238-0 **Fone:** (45) 99854-3016
Áreas (m²): 216,30m² **Existente:** **A construir:** 216,30m² **Total:** 216,30 m²
Altura (m): **Nº pavimentos:** 1 **Ocupação do subsolo:**
Uso, divisão e descrição: Serviços profissionais, pessoais e técnicos (D-1) **Risco:** Moderado
Carga de incêndio 700

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Estrutura portante: ☒ Concreto ☐ Aço ☐ Madeira ☐ Outros:
Estrutura de sustentação da cobertura: ☐ Concreto ☐ Aço ☒ Madeira ☐ Outros:

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Item	Observações
<input type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores	
<input type="checkbox"/> Brigada de incêndio	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar):	

4. RISCOS ESPECÍFICOS

Item	Quantitativo
<input type="checkbox"/> Armazenamento de líquidos inflamáveis/ combustíveis	
<input type="checkbox"/> Gás liquefeito de petróleo	
<input type="checkbox"/> Armazenamento de produtos perigosos	
<input type="checkbox"/> Fogos de artifício	
<input type="checkbox"/> Vaso sob pressão (caldeira)	
<input type="checkbox"/> Outros (especificar):	

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Item	Quantitativo
<input type="checkbox"/> Tipos de escadas	
<input checked="" type="checkbox"/> População	65 pessoas

Demonstrativo de cálculo (se necessário)

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se encontra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

a) possuir área total construída menor de 1.500,00m² para risco leve e menor que 1.000,00m² para risco moderado e elevado;

b) possuir altura igual ou inferior a 9,0m quando de risco leve;

c) possuir altura igual ou inferior a 6,0m quando de risco moderado ou elevado;

d) não possuir subsolo com ocupação diferente de estacionamento;

e) não comercializar ou armazenar volume superior a 250l (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;

f) não armazenar volume superior a 190 kg (cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
Declaro que as saídas de emergência se encontram de acordo o constante na NPT 011 - Saídas de emergência.		

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	
Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 021 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validação e inspeção em dia.	
Agente extintor	Quantitativo/ capacidade extintora
Carga d'água	
Carga de espuma mecânica	
Carga de dióxido de carbono (CO2)	
Carga de pó BC	
Carga de pó ABC	2 unidades 2A/ 20BC
Outros (especificar)	

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
Declaro que a sinalização de emergência foi instalada de acordo com a NPT 020 - Sinalização de emergência.		
Tipo de sinalização/ Código de placas	Dimensão	Quantitativo
Equipamentos de combate a incêndio	E5	134
Orientação e Salvamento	S1	252x126
Orientação e Salvamento	S2	252x126
Orientação e Salvamento	S3	252x126
Orientação e Salvamento	S12	252x126

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)	
Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 010 - Controle de material de acabamento e revestimento.	
Finalidade do material	Classe dos materiais empregados
Piso	
Parede e divisória	
Teto e forro	

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)		
Declaro que a iluminação de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT-018 - Iluminação de emergência.		
Tipo de iluminação	Nível de iluminação	Quantitativo
Ponto de iluminação de emergência	3 lux	10
Ponto de iluminação de emergência		

12. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)	
Declaro que a central de GLP atende ao disposto na NPT 026 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP) não havendo botijões de GLP no interior da edificação.	

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS	
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas. Inclusive por meio de fiscalizações e de solicitação de documentos.	
Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.	
O registro de informações invertidas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de uma a cinco anos de reclusão e multa sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.	

Responsável técnico

Proprietário ou Responsável pelo uso