



LEGENDA	
C.S	CAIXA SIFONADA
C.Sb	CAIXA DE SABÃO
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RALDI SIFONADO
	TUBO DE VENTILAÇÃO
	SENTIDO DO ESGOTOAMENTO
I	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

Notas:

- Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e de ótima estanqueidade.
- Os tubos e conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico ou anel de borneria para a sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2%, e, para as de diâmetro de 100mm ou maior, deverá ter declividade mínima de 1%.

**PREFEITURA DE**  
MEDIANEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE  
PLANEJAMENTO URBANO

OBRA:

Centro de Referência Especializado de Assistência Social  
CREAS

LOCAL:

RUA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA ESPÍRITO SANTO

QUADRA N° 190, LOTE 01B

QUADRILÁTERO CENTRAL - BAIRRO NAZARÉ - MEDIANEIRA / PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

**Projeto padrão DEFNAS,  
repassado ao município pelo  
Ministério da Cidadania**

**Herton Batista Cavalcanti**  
Engenheiro Civil  
CREA - 23800/D PE

**Município de Medianeira**  
CNPJ: 76.206.481/0001-58

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

**CONTEÚDO:**

## PROJETO INSTALAÇÃO SANITÁRIA

ESCALA:

INDICADA

DATA:

ABRIL/2019

ARQUIVO:

Seplan CREAS

PRANCHA:

# ÚNICA