








Luz de emergência (LE): 10 unidades
Extintor ABC (E): 2 unidades
Placa de sinalização E5 (PSE): 2 unidades
Placa de sinalização S12 (PS12): 4 unidades
Placa de sinalização S3 (PS3): 6 unidades
Placa de sinalização S1 (PS1): 1 unidade
Placa de sinalização S2 (PS2): 1 unidade




	PÓ QUÍMICO 2-A/ 20 B-C		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
---	------------------------	---	-----------------------------------

COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
		SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO		
S 1				Indicação de sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especificamente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas: L=1,50m
S 2		Saída de emergência	Símbolo: Retângulo Verde Fundo: verde Pictograma: totalmente branco	Indicação de sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especificamente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas: L=1,50m
S 3				a) Indicação de sentidos de acesso a uma saída que não esteja diretamente b) Indicação dos sentidos de uma saída por rampa c) Indicação dos sentidos das saídas na direção vertical (subindo ou descendo)
S 1,2		Saída de emergência	Símbolo: Retângulo Verde Fundo: verde Mensagem: "Saída" e/ou pictograma e/ou seta Direção: totalmente branco, com o altura de letra sempre > 8mm	Indicação de saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma totalmente branco (seta ou íngrem, ou ambos)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME				
COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	Pictograma: lozangueado	Indicação de localização dos extintores de incêndio

NOTAS GERAIS:

- 1 - A edificação comercial possui abrigo de GLP
- 2 - A sinalização de emergência atende a NPT 020.
- 3 - Blocos de iluminação de emergência com 3lux, autonomia mínima de 2h de funcionamento



IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.T. M ² /m ²	Nº Pav.	Pê direito (m)	Área (m ²)
TÉRREO	CREAS	700	1	2,60	216,30
Altura	Térreo	Risco Moderado	Área existente		Área total 216,30m ²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input type="checkbox"/>	Alarme de incêndio
<input type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/>	Compartimentação vertical/ horizontal	<input type="checkbox"/>	Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/>	Brigada
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Hidrantes e mangotinhos
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input type="checkbox"/>	Espuma
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input type="checkbox"/>	Deteção de incêndio

Reservatórios: Inferior Superior RTI SPK

HISTORICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data:	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço: CREAS
Lote 1B • Quadra 190
Rua Mato Grosso esquina com Rua Espírito Santo
Bairro Nazaré • Medianeira- PR

Área: 216,30m²	Ocupação: D-1	Para uso do CBMPR:
Francha: <div> </div>	Conteúdo da Francha: <div> <p>CROQUI DE LOCAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA</p> </div>	
Proprietário: <div> <p>Prefeitura Municipal de Medianeira</p> <p>CNPJ: 81.707.010/0001-63</p> </div>		
Escala: <div> <p>INDICADA</p> </div>	Responsável Técnico: <div> <p>Fernanda Manne Basi - CAU-A97238-O CREA-PR69343/D</p> <p>Arautete • Engenheira de Segurança do Trabalho</p> </div>	ABRIL 2019