



Protocolo 13.643/2021



Acompanhe via internet em <https://medianeira.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
445.703.392.380

Situação geral em 29/09/2021 14:17: Novo já lido

Eduardo de Paula Schulz
schulz-12@hotmail.com · 45 99936-9168
CPF 075.132.729-80

CC

PROT - Protocolo DLC - Diretoria de Compras

Licitação e Contratos

21/09/2021 16:37

Para

DLC - Diretoria ...

2 setores envolvidos

DLC PROT

Entrada*: Site

Pedido de Recurso-Licitação

Boa tarde,

Anexo a este protocolo, um documento a ser encaminhado ao Servidor Matheus Henrique Henz, Presidente da Comissão de licitação, à respeito de uma dúvida sobre a Tomada de Preços 08/2021.

[PROCOLO PARA ESCLRECIMENTO DE DUVIDA REFERENTE AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 08 2021.pdf \(136,47 KB\)](#) 2 downloads

Quem já visualizou? 4 pessoas

Visto 15 vezes

21/09/2021 às 16:37:53 Enviado via SMS para o número +5545999369168

21/09/2021 16:38:04 E-mail para schulz-12@hotmail.com E-mail entregue, lido, clicado (10)

Município de Medianeira - Avenida José Callegari, 647, Bairro Ipê CEP: 85884-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 29/09/2021 14:17:49 por Matheus Henrique Henz - Chefe de Licitações e Contratos

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - Frederick Herzberg

1Doc

PROTOCOLO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDA REFERENTE AO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 08/2021 – EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIMARÃES ROSA

Solicitante: Eduardo de Paula Schulz

E-mail: eduardoschulz.ea@gmail.com

Contato: (45) 9 9994-2861

Ao presidente da Comissão de Licitação,

Matheus Henrique Henz

Solicitação:

1. Na execução da obra do referido edital, poderá ser substituído o filtro anaeróbio e tanque séptico em alvenaria, por filtro anaeróbio e tanque séptico pré-fabricado, em fibra, PEAD ou material de resistência similar, com formatos e tamanhos distintos do divulgado no edital, mas respeitando-se o volume útil pré-definido e o n° de contribuintes?

Motivo:

Existem sistemas pré-projetados para tratamento de esgoto, com eficiência igual ou superior aos sistemas convencionais em alvenaria, de fácil e rápida instalação quando comparados a sistemas em alvenaria, além da operação facilitada, com dispositivos para remoção de lodo.

Documento assinado digitalmente
gov.br Eduardo de Paula Schulz
Data: 21/09/2021 16:30:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eduardo de Paula Schulz
Engenheiro Ambiental
CREA-PR 185547/D



Protocolo 13.643/2021



Código: 445.703.392.380

De: **Matheus Henrique Henz** Setor: **DLC - Diretoria de Compras, Licitação e Contratos**

Despacho: **1- 13.643/2021**

Para: **DFO - Divisão de Fiscalização de Obras AC: Kaio Cesar Ramos Maciel**

Assunto: **Pedido de Recurso-Licitação**

Medianeira/PR, 29 de Setembro de 2021

Para:

Eduardo de Paula Schulz

schulz-12@hotmail.com · 45 99936-9168

CPF 075.132.729-80

Medianeira/PR, . . /

Segue para resolução por parte da equipe de engenharia.

Atenciosamente.

—
Matheus Henrique Henz

Diretor Administrativo

Município de Medianeira - Avenida José Callegari, 647, Bairro Ipê CEP: 85884-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 29/09/2021 14:39:22 por Matheus Henrique Henz - Chefe de Licitações e Contratos

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc



Protocolo 13.643/2021



Código: 445.703.392.380

De: **Kaio Cesar Ramos Maciel** Setor: **DFO - Divisão de Fiscalização de Obras**

Despacho: **2- 13.643/2021**

Para: **DLC - Diretoria de Compras, Licitação e Contratos**

Assunto: **Pedido de Recurso-Licitação**

Medianeira/PR, 29 de Setembro de 2021

Para:

Eduardo de Paula Schulz

schulz-12@hotmail.com · 45 99936-9168

CPF 075.132.729-80

Medianeira/PR, . . /

Boa tarde,

Quanto a solicitação será aceito sim, tanto o filtro anaeróbico quanto o tanque séptico em PEAD, desde que atendidas as capacidades de cada um, quanto ao volume pré determinado. No orçamento no item Filtro Anaeróbico, já consta essa informação.

att

—
Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Município de Medianeira - Avenida José Callegari, 647, Bairro Ipê CEP: 85884-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 29/09/2021 14:39:28 por Matheus Henrique Henz - Chefe de Licitações e Contratos

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc