



PLANTA DE INSTALAÇÕES DE GÁS

ESCALA 1/75




DETALHE A


SEM ESCALA




VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



CORTE AA



VISTA LATERAL

DETALHES DA CENTRAL DE GÁS

ESCALA 1/25

NOTAS

1. A INTERLIGAÇÃO COM FLEXÍVEL DE AÇO OU MANGUEIRAS DE PVC DEVERÁ SER REALIZADA COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 80 CM
2. NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GÁS
3. O ABRIGO DA CENTRAL DEVERÁ TER RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE DUAS HORAS, POSSUINDO BASE FIRME E NÍVEL SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE
4. AS TUBULAÇÕES DE GÁS NÃO PODEM PASSAR EM COMPARTIMENTOS NÃO VENTILADOS COMO PORÕES, CAIXAS PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS
5. A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE TRÊS METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS DE ATERRAMENTO
6. DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MM, CONTENDO OS SEGUINTE DIZERES: "PERIGO INFLAMÁVEL" E "PROIBIDO FUMAR"
7. A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA
8. TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER ENVELOPADA COM NO MÍNIMO TRÊS CENTÍMETROS DE CONCRETO
9. OS TUBOS ENTERRADOS DEVEM APRESENTAR SUA GERATRIZ SUPERIOR A, NO MÍNIMO, 30 CM ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO
10. AS CURVAS E CONEXÕES DA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE
11. O ABRIGO DOS BOTIJÕES DE GÁS DEVE SER PERMANENTEMENTE VENTILADO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA				
COD.	LEGENDA	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO FAIXAS: VERMELHA PICTOGRAMA: PRETO	TUDO LOCAL ONDE FUMAR POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES COM PRESENÇA DE PRODUTOS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS



MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA

Obra: Edificação Socioassistencial Denominada Centro Dia

Local da Obra: Rua Vitor Louzada, Quadra 02, Lote 11
Bairro Ipê
Medianeira / PR

Proprietário:

Município de Medianeira
CNPJ: 76.206.461/0001-58

Responsabilidade Técnica

Engenheiro Civil Marcus Vinícius Vargas
CREA/PR 13920110
Responsável pelo projeto

CREA/PR
Responsável pela Execução

Estatísticas da Obra:

Área do Lote (Matrícula RI 36 606)5.459,00 m²
Área Total Construída338,95 m²
Área de Projeção338,95 m²
Taxa de Ocupação6,20%
Área Impermeável338,95 m²
Taxa de Permeabilidade11,33%
Número de Pavimentos01
Coeficiente de Aproveitamento0,062

Conteúdo:

Projeto de Instalações de Gás

Desenho:

Marcus Vinícius Vargas

Data:

10 de Agosto de 2022

Escala:

Indicada

Aprovações Públicas:

Prancha:

01/01